



LEGENDA - instalacja oświetlenia

Należy stosować oprawy LED zgodne z normą PN-EN 62471:2010 Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych. Wykonanie badań należy potwierdzić raportem z badań wykonanym w laboratorium na terenie Unii Europejskiej.

	Oprawa oświetleniowa nastropowa LED 14W; 1600 lm; 4000K; IP44; L80B50 90 000 h
	Oprawa oświetlenia awaryjnego nastropowa 3W; 400 lm; IP65; ATI 1h; cert. CNBOP
	Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego jednostronna naścienna 1,2W; IP65; ATI 1h; cert.CNBOP
	Oprawa załączana czujnikiem ruchu
	Czujnik ruchu IP44

UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO DOKŁADNEGO ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI CZĘŚCIAMI PROJEKTU. WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	NEA ANNA KULA-ŻOCHOWSKA AL. WOJSKA POLSKIEGO 35/26, 01-503 WARSZAWA tel. 603 197 816, akkula@poczta.onet.pl	
OBIEKT	REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W OTWOCKU	
ADRES	UL. ARMII KRAJOWEJ 2, OTWOCK DZIAŁKA NR EW. 33/2 Z OBRĘBU 46 ID DZIAŁKI. 141702_1.0046.33/2	
INWESTOR	SĄD REJONOWY W OTWOCKU UL. ARMII KRAJOWEJ 2, 05-400 OTWOCK	
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU TOALET NA PARTERZE	NR RYS. E-02
TYTUŁ RYS:	RZUT POMIESZCZENIA OBJĘTEGO OPRACOWANIEM - INSTALACJA OŚWIETLENIA	SKALA: 1:50
PROJEKTANT: mgr inż. Michał Janik nr upr. LUB/0275/PWBE/15	PODPIS: 	DATA: 03.2023
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM		