



Dyrektor  
Sądu Rejonowego w Otwocku

---

Otwock, dnia 28.10.2024

Sygnatura sprawy ADM.262.8.2024

W związku z zapytaniem z dnia 25 października 2024 roku wykonawcy Sad Rejonowy w Otwocku uprzejmie informuje:

### **Pytanie**

zwracam się z pytaniem i prośbą dot. wykładziny i jej parametrów. W opisie wspomnianie Państwo jedynie o parametrach dot. wagi runa + składu chemicznego oraz gwarancji. Mamy pytanie odnośnie dalszych bardzo istotnych parametrów tj. klasa użytkowa jaka jest przewidziana 31 / 32 / 33 oraz trudnopalność czy CFLSF1 / BFLSF1 / EFLS1 na jakim poziomie będą wymagane.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie informuje, iż wymagane będą poniższe parametry:

- klasa użytkowania – 32 – obiektowa – średnie natężenia
- trudnopalność – CFLSF1

Justyna Misior  
/podpisano elektronicznie/

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	6030.15749.13631
Nazwa dokumentu	Odpowiedź na pytanie Wykonawcy.pdf
Tytuł dokumentu	Odpowiedź na pytanie Wykonawcy
Sygnatura dokumentu	ADM.262.8.2024
Data dokumentu	28.10.2024 10:07:05
Skrót dokumentu	C3AE0704D58815B080256CA2F29FBE7EF1F D35F4
Wersja dokumentu	1.2
Data podpisu	28.10.2024
Sygnatariusz	Justyna Misior
Stanowisko	Dyrektor Sądu
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.124.70.69.
Data wydruku:	28.10.2024 10:07:24
Autor wydruku:	Misior Justyna